

Poznań, 2017-02-20

Numer pisma: DW/IBM/361/10444/2017

Numery spraw: IBM/80-9-1/103/2017

**Biuro Projektów Komunikacyjnych w
Poznaniu Sp. z o.o.
Kościuszki 63
61-891 Poznań****Dotyczy: Zaopiniowania planu zagospodarowania dla przebudowy ul. Rybaki w Poznaniu.**

W odpowiedzi na pismo KFGSK-02-FG-2016143, po zapoznaniu się z przedłożonymi mapami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych oraz na przyłączach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze studniami, z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci i na przyłączach wodociągowych.
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

7. Jednocześnie informujemy, że:

- pismem DW/IBM/959/8586/2017 dnia 10.02.2017 r. AQUANET S.A. wydał warunki techniczne na przebudowę istniejących wpustów i przykanalików oraz budowę nowych w związku z planowaną przebudową ul. Rybaki w Poznaniu (Inwestor PIM/ZDM),
- przed przebudową drogi zasadna byłaby wymiana przyłączy wodociągowych, zasuw oraz hydrantów, AQUANET S.A. przeanalizuje możliwość wprowadzenia w/w prac do

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

planu inwestycyjnego spółki,

- konieczna jest koordynacja prac Poznańskich Inwestycji Miejskich/ZDM i AQUANET S.A. w zakresie przebudowy ul. Rybaki w Poznaniu.

Otrzymują:

Zarząd Dróg Miejskich
Wilczak 17
61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 27
61-714 Poznań

ME

AQUANET
BIURO ROZWOJU I ANALIZY
[Signature]
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej