

Poznań, 16 lutego 2024

I.dz. 00700/PIM/02/24/DK/2022-330

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

**Dotyczy: postępowania pn.: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu – modernizacja instalacji wewnętrznych budynku B1” – nr ref. PIM/01/24/ZP4/2022-330.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

**26.** Dotyczy pom. nr 248 – sala wielofunkcyjna. Projekt branży elektrycznej zakłada prowadzenie tras kablowych nad poziomem sufitu. Proszę o informację, czy do przeprowadzenia tych prac konieczny jest demontaż istniejącego sufitu wykonanego z lameli drewnianych. Jeżeli tak, to proszę o określenie zakresu demontażu i jego ewentualnego ponownego montażu. Proszę też o potwierdzenie, czy projekt zakłada umieszczenie koryt w przestrzeni między stropem a sufitem (czy jest tam wymagana ilość miejsca).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje że, nie ma potrzeby demontowania sufitu w celu wykonania tras kablowych.

Nad sufitem znajduje się przestrzeń techniczna, w której można zamontować trasy kablowe.

Dostęp do tej przestrzeni jest przez wyłaz z przedsionku WC, pom. nr 246.

Koryta kablowe zgodnie z dokumentacją projektową.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968226071