

LEGENDA:

SLO	Szafka (j)czenia o(Ś)wietlenia
S01...S06	Skrzynka zasiskowa do (j)czenia instalacji o(Ś)wietlenia
	Kabel NYY-J 5x4(pomiędzy RH a skrzynkami S01...S03, o(Ś)w. podstawowe)
	Kabel ziemny zgodnie ze schematem - przebieg orientacyjny
	Kabel NYY-J 5x1,5 (pomiędzy RH a skrzynkami S01...S03, o(Ś) awaryjne)
	Kabel RS2 x1,5 (pomiędzy CMOA, a skrzynkami S01...S03, o(Ś) awaryjne, monitoring)
	6 x kabel NYY-J 5x4(pomiędzy RH a skrzynkami S01...S03, o(Ś)w. podstawowe)
	6 x kabel NYY-J 5x1,5 (pomiędzy RH a skrzynkami S01...S03, o(Ś) awaryjne)
	6 x kabel RS2 x1,5 (pomiędzy CMOA, a skrzynkami S01...S03, o(Ś) awaryjne, monitoring)
RG	Projektowana rozdzielnica g(ł)wna
PWPH	Projektowany przeciwpo(Ż)arowy wy(ł)cznik pr(Ą)du hali pneumatycznej
RP	Projektowana rozdzielnica rejonu po(d)niniowego
RZ	Projektowana rozdzielnica zraszania
RM	Projektowana rozdzielnica magazynu
PWPM	Projektowany przeciwpo(Ż)arowy wy(ł)cznik pr(Ą)du magazynu
PCO	Projektowana centralka monitoringu oprav awaryjnych
1M1,1M2	Skrzynka przy(ł)czeniowa jedn. grzewczo-nadmuchowej - dostawa z urz(Ą)dzeniem
1M2,1M2	Skrzynka przy(ł)czeniowa jedn. wspomagaj(Ą)cej
	Kabel YSTY9x1,5 (pomi(ę)zy RH a SC(ó), (ł)czenie o(Ś)wietlenia)

Szczeg· (ó)wn(Ł)lokalizacji skrzynek przy(ł)czowych jednostek grzewczo wentylacyjnych i wspomagaj(Ą)cych oraz i przepust· w po nie ustalił na podstawie dokumentacji fabrycznej urz(Ą)dze(Œ)

Przewody prowadzone w hali pneumatycznej zabezpieczyĺ przed uskodzeniem mechanicznym

Zesp· (ó)przewod· w (OWY 3x1,5 + przew· d elastyczny RS)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INTERHALL SPÓŁKA Z O.O. adres 40-312 Katowice ul. Mizowicka 1F tel.: +48 32 353-48-79 fax +48 32 250-09-15 e-mail: poczta@interhall.pl www: www.interhall.pl
NAZWA INWESTYCJI:	WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLĘCIN - ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
ADRES INWESTYCJI:	UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ GMINA POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 6020 GOLĘCIN, JEDN. EW. 306401_1
INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy 61-553 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 34
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ ŁAZARZ wp. uprawnień: SKL/7931/PWBE/16
PODPIS:	
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY DLA POTRZEB ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
DATA:	28.12.2021
PRZEDMIOT RYS.:	HALA PNEUMATYCZNA INSTAL. ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
SKALA:	1:250
NR PROJEKTU:	01/06/2021
NR RYSUNKU:	E102-PB rev.01

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE