Projektowane rzędne wysokościowe:
- poziom +/- 0,00 = 68,70 mn.p.m.
- poziom terenu przed wejściami do kontenera magazynowego wynosi 68,75 mn.p.m.
- poziom wejść do hali pneumatycznej wynosi 68,70 mn.p.m.

Zadaszenie pneumatyczne:
- powierzchnia ~13.780,00 m^2,
- wysokość ok. 19 m.

Wyposażnie zadaszenia:
- 1 wejście główne drzwiami obrotowymi poprzez rękaw transportowy z obiektu szatniowego,
- 7 wyjść ewakuacyjnych o szerokości w świetle przejścia min. 0,9 m.
- 1 drzwi techniczne – do transportu bramek, wyposażenia bieżni i boiska,
- oświetlenie podstawowe,
- oświetlenie awaryjne,
- oświetlenie ewakuacyjne,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Zadaszenie będzie funkcjonować w okresie jesienno–zimowym, natomiast na okres wiosenno–letnim będzie demontowane i przechowywane w wyznaczonym do tego celu magazynie.

UWAGA:
1. STUDZIENKI TELETECHNICZNE KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANYM ODWODNIENIEM LINIOWYM NALEŻY PRZESUNĄĆ W OBSZAR KOSTKI BETONOWEJ.
2. NA ZEWNĄTRZ KORYTA LINIOWEGO WYKONAĆ DODATKOWĄ OPASKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ GRUBOŚCI 6 cm. OPASKĘ OGRANICZYĆ OBRZEŻEM BETONOWYM.
3. W REJONIE PRZEJŚCIA OSI KOTEW GRUNTOWYCH NAD ISTNIEJĄCYM KOLEKTOREM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1200/750 KOTWIENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM A.5–PB

POZ	LEGENDA:	
1	Hpn	PROJEKTOWANE PNEUMATYCZNE ZADASZENIE BIEŻNI ORAZ BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
2		PROJEKTOWANE 2 ZESPOŁY URZĄDZEŃ GRZEWCZO – NADMUCHOWYCH: – GŁÓWNE URZĄDZENIE GRZEWCZO – NADMUCHOWE – AWARYJNE URZĄDZENIE GRZEWCZO – NADMUCHOWE – ZBIORNIK NA OLEJ
3		PROJEKTOWANE WYJŚCIA AWARYJNE – 7 SZTUK
4		PROJEKTOWANE ŚLUZA WEJŚCIOWA – 1 SZTUKA
5		PROJEKTOWANA ŚLUZA TRANSPORTOWA – 1 SZTUKA
6		PROJEKTOWANY TUNEL ŁĄCZĄCY ZAPLECZE SZATNIOWE Z HALĄ PNEUMATYCZNĄ
7		PROJEKTOWANY MAGAZYN SKŁADOWANIA ELEMENTÓW POWŁOKI HALI W OKRESIE LETNIM, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 140,79 m2
8		OŚ KOTWIENIA POWŁOKI, KOTWY O DŁUGOŚCI OD 1,5 DO 3,0 m, ROZSTAW KOTEW CO 2,0 m
9		STREFA 20 m, W KTÓREJ NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ OBIEKTY BUDOWLANE NIE BĘDĄCE INFRASTRUKTURĄ HALI
10		PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
11		PROJEKTOWANY DRENAŻ FRANCUSKI
12		PROJEKTOWANE ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ – ILOŚĆ 2 szt., OBJĘTOŚĆ ŁĄCZNA 117,80 m3 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA
13		PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
14	T12_1	PROJEKTOWANY ZRASZACZ: R=12 m, ŚR. DYSZY 2 mm, 0,6 m3/h
15	T16_1	PROJEKTOWANY ZRASZACZ: R=16,5 m, ŚR. DYSZY 9 mm, 2,4 m3/h
16	ZB1	PROJEKTOWANY ZRASZACZ SEKTOROWY: R=26,5 m, ŚR. DYSZY 12 mm, 13,0 m3/h
17	ZO1	PROJEKTOWANY ZRASZACZ PEŁNOOBROTOWY: R=26,5 m, ŚR. DYSZY 12 mm, 15,0 m3/h
18		PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA PE100 SDR17 PN10 Ø40
19		PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA PE100 SDR17 PN10 Ø63
20		ISTNIEJĄCE HYDRANTY P.POŻ.
21		ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ – ILOŚĆ 6 szt., OBJĘTOŚĆ ŁĄCZNA 600 m3
22		PROJEKTOWANE ZASILANIE HALI PNEUMATYCZNEJ – BUDOWA WG ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
23		RURA OSŁONOWA
24	RG	PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA GŁÓWNA HALI PNEUMATYCZNEJ WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
25		WJAZD I WEJŚCIE GŁÓWNE NA TEREN INWESTYCJI
26		GRANICE DZIAŁKI NR 18/2
27	18/2	DZIAŁKA OBJĘTA ZAINWESTOWANIEM

UWAGA:
DLA BUDOWY HALI PNEUMATYCZNEJ, POZYCJE OD NR 1 DO NR 9 UZYSKANO ZGODĘ ADMINISTRACYJNĄ NA BUDOWĘ OBIEKTU TYMCZASOWEGO NA OKRES 180 DNI.
ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 14.09.2021r., ZNAK SPRAWY: UA–VI.6743.1820.2021

Nr uwagi	Opis czynności do wykonania
U1	1. Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu - projektowana woda, 3x kabel elektryczny, 1x kabel teletechniczny 2. Rura ochronna stalowa DN500 - 4m, 2x manszeta DN500/250
U2	1. Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu - 1x kabel elektryczny 2. Rura ochronna dwudzielna Ø110 - 1m
U3	Rura ochronna stalowa DN600 - 9,5m, 2x manszeta DN600/400
U4	Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu - 1x instalacja wody (nieczynna).
U5	Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN500/250
U6	Przebudować istniejący odcinek od Di' do Di rurą Ø400 PVC - należy przewidzieć montaż rur ochronnych oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu
U7	Przebudować istniejący odcinek od Di' do zbiornika istniejącego rurą Ø500 PVC - należy przewidzieć montaż rur ochronnych oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu.
U8	1. Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu - 2x instalacja wodociągowa 2. Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN600/400
U9	Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN600/400
U10	Rura ochronna stalowa DN500 - 5m, 2x manszeta DN500/250
U11	Rura ochronna stalowa DN500 - 5,5m, 2x manszeta DN500/250
U12	Rura ochronna stalowa DN500 - 3m, 2x manszeta DN500/250

UWAGA OGÓLNA DO WSZYSTKICH PRAC:

Ze względu na rodzaj istniejącego uzbrojenia terenu oraz jego zagęszczenie, roboty ziemne w rejonie uzbrojenia należy wykonywać z zachowaniem szczególnej wzmożonej ostrożności.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INTERHALL SPÓŁKA Z O.O. adres: 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F tel.: +48 32 353-68-79 fax: +48 32 255-09-15 e-mail: poczta@interhall.pl www: www.interhall.pl
NAZWA INWESTYCJI:	WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLĘCIN - ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
ADRES INWESTYCJI:	UL. WARMIŃSKA 1, 60–622 POZNAŃ GMINA POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 0020 GOLĘCIN, JEDN. EW. 306401_1
INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ Poznańskie Ośrodki Sportu I Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy 61–553 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 34
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Anna Menżyk — NR UPRAWNIEŃ: SLK/8378/PWBS/18 — PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE — DATA: 06.10.2021
PRZEDMIOT RYS.:	PLAN SIECI SANITARNYCH W TERENIE
SKALA:	1:500
NR PROJEKTU:	01/06/2021
NR RYSUNKU:	IS.0–PB

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE