

nr	nazwa	powierzchnia [m2]	ściany	sufit	posadzka
001	kominikacja	55.73	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	wykładzina
002	komunikacja	8.52	-	-	-
003	komunikacja	9.92	-	-	-
004	magazynek	4.43	-	-	-
005	magazynek	5.93	-	-	-
006	prasowalnia	10.60	-	-	-
007	magiel	35.65	-	-	-
008	magazyn	35.65	-	-	-
009	magazyn	35.65	-	-	-
010	magazyn	35.65	-	-	-
011	pralnia	16.73	-	-	-
012	wc	2.56	-	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
013	wc	2.66	-	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
014	komunikacja	18.89	-	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
015	terapia zajęciowa	36.55	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
016	komunikacja	5.89	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	wykładzina
017	magazynek	6.62	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	wykładzina
018	komunikacja	3.41	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
019	biblioteka	23.18	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
020	gab. psychologa	9.38	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
021	biblioteczka	17.39	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	wykładzina
022	rehabilitacja	36.55	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
023	komunikacja	7.54	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	wykładzina
024	pom. socjalne	9.52	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	wykładzina
025	komunikacja	4.16	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
026	magazynek	6.10	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
027	mag. leków	25.76	bezpyłowa gładź szpachlowa	bezpyłowa gładź szpachlowa	-
028	warsztat	47.37	-	-	-
029	warsztat	47.37	-	-	-
030	magazyn	46.87	-	-	-
031	magazyn	10.04	-	-	-

płytki ceramiczne do odtworzenia po wykonaniu instalacji

wykładzina winylowa homogniczna, antypoślizgowa z rolki, cokół 8cm
kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji

Istniejace warstwy do skucia (na podstawie dokum. archiwalnej)
- płytki ceramiczne
- jastrych cementowy 4,0cm
- papa
- ptyfa piśniowa 1,25cm

Projektowane warstwy posadzkowe
- wykładzina winylowa
- samopoziomująca masa szpachlowa pod wykładziny
- ptyniy jastrych cementowy zbrojony makrowłóknami 6,0cm
- folia izolacyjna PE układana w pasach na zakład
- mata akustyczna cienkowarstwowa
- samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami 2-5mm
- strop istniejący

wykładzina winylowa homogniczna, antypoślizgowa z rolki, cokół 8cm
kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji

Istniejace warstwy do skucia (na podstawie dokum. archiwalnej)
- wykładzina winylowa
- jastrych cementowy 4,5cm
- papa
- filc z wełny mineralnej 6,0cm

Projektowane warstwy posadzkowe
- wykładzina winylowa
- samopoziomująca masa szpachlowa pod wykładziny
- ptyniy jastrych cementowy zbrojony makrowłóknami 6,5cm
- folia izolacyjna PE układana w pasach na zakład
- styropian EPS 031 4,0cm
- samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami 2-5mm
- strop istniejący

UWAGA

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy. W przypadku rozbieżności przekazać informacje jednostce projektowej.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie częścią opisową oraz projektami branżowymi
3. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach technicznobudowlanych i bhp.
5. Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej.
6. Użyte materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia itp.
7. W sprawach nieokreślonych w dokumentacjach obowiązują
   - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy P.K.N.)
   - instrukcje, wytyczne i świadectwa dopuszczenia, atesty ITB.
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
8. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione
9. W przypadku rozbieżności w projekcie należy niezwłocznie zwrócić się do jednostki projektowej.
10. Przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (przez ściany oddzielania przeciwpożarowego lub strop oddzielenia przeciwpożarowego) muszą zostać zabezpieczone zgodnie z klasą tego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
11. Rozwiązanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wg projektu technologicznego branży instalacyjnej.
12. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym a stanem istniejącym należy uzgadniać z głównym projektantem.

Rysunki sporządzone na podstawie projektu "Modernizacja etażowej budynków DPS Ugory Budynki B1 i B2" autorstwa *Archiwedia Architekci i Inżynierowie*

obiekt
Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku B1
61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20

zamawiający
Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

inwestor zastępczy
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

rysunek
RZUT POZIOMU -5,40

projektował
mgr inż. arch. Adam Sparzyński
upr. WP-OIA/DKK/UpB/11/2007

podpis

ul. Katowicka 65/29
61-131 Poznań

branża: ARCHITEKTURA | skala: 1:100 | data: 11.2023 | nr rysunku: A01