

Poznań, 13 lipca 2022

I.dz. 03380/PIM/07/22/AP/2020-278

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” – nr ref. PIM/05/22/ZP38/2020-278

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Pytania nr 16 z dnia 12 lipca 2022 r.:

Dotyczy branży elektrycznej:

- czy w związku z koniecznością wymiany rozdzielnicy głównej, zamawiający przewidział konieczność min. 1 tygodniowego wyłączenia zasilania całego obiektu.
- nowoprojektowana rozdzielnica główna zaprojektowana jest w całości na jednej ścianie w miejscu istniejącej sekcji zasilania, natomiast podłączyć należy również odpływy z rozdzielnicy po drugiej stronie pomieszczenia (sekcja B). wiąże się to z koniecznością wykonania przedłużeń kabli. Dokumentacja techniczna nie określa rodzajów i przekroji kabli zasilających odpływy. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji o sposób wykonania połączeń oraz inwentaryzacje istniejących kabli celem przygotowania rzetelnej wyceny.
- proszę o informację czy w zakresie jest dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jeżeli tak to proszę o określenie parametrów technicznych oraz ich lokalizacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego – UWAGA – Zamawiający koryguje wcześniejsze odpowiedzi na Pytania w tej serii – poprawne wyjaśnienia:

- **Wymiana rozdzielnicy RG wiąże się z przerwą funkcjonowania obiektu. Zamawiający zakłada maksymalnie krótki termin realizacji tego zakresu prac, z jak najmniejszym uszczerbkiem na funkcjonowaniu obiektu.**
- **Inwestor nie jest w posiadaniu dokumentacji archiwalnych. Inwentaryzacje kabli należy wykonać we własnym zakresie.**
- **Lokalizacja wewnętrznej stacji ładowania wskazana jest na rysunku E-01, lokalizacja zewnętrznej stacji zostanie wskazana przez inwestora na etapie realizacji (przykładowe parametry w załączniku).**

Dodatkowo: Zamawiający wprowadza zmianę terminów w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert – dnia 18 lipca 2022 r. godz. 11:00,
- nowy termin związania ofertą – do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. wewnętrzna stacja
2. zewnętrzna stacja

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967841346