



- UWAGI :
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktycznie rzędne istniejącego uzbrojenia za pomocą przekopów próbnych.
W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym należy skontaktować się z projektantem.
 2. Projektowane kanały należy układać z rur kanalizacyjnych kielichowych żelbetowych
 3. Rzędne wstawów studni kanalizacyjnych należy dostosować do rzędnych projektowanej nawierzchni.
Należy zastosować wstawy klasy D400 – zgodnie z kartą materiałową nr 5.04 Pokrywy studni kanalizacyjnych z herbem miasta
Wzrasy niewentylowane.