

Poznań, 05 marca 2025 r.

I.dz. 00849/PIM/03/25/AP/2023-370/002

Wykonawcy w postępowaniu
Poprzez strony WWW

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji placówek oświatowych w ramach zadania pn. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania – Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania – Etap II”” - postępowanie nr PIM/01/25/ZP4/2023-370.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o następujących zmianach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Zał_1_IPU – poprawa odwołania:
 - a. § 11, ust. 9
było: „o której mowa w § 10 ust. 9 po upływie 5 lat”,
zmiana: „o której mowa w § 10 ust. 7 po upływie 5 lat”.
 - b. § 12, ust. 1, pkt. a) wykreślenie skreślonego zapisu „zakresu podstawowego”
2. Zał_2_OPZ – korekty zapisu:
 - a. A.1. 2) Zamawiający koryguje omyłki literowe oraz wprowadza prawidłowe odwołanie – zamiast „155” na prawidłowe: „Przedszkole 155”,
 - b. A.2.1. zmiana zapisu:

Było: „Opracowana dokumentacja będzie podstawą do złożenia przez Miasto Poznań wniosku o dofinansowanie realizacji robót budowlanych. Zatem Zamawiający w trakcie realizacji umowy **przekazuje** Wykonawcy do uwzględnienia w opracowywanym projekcie kryterium oceny (przyznawania punktów) wyboru projektów oraz program dotyczący konkursu o uzyskanie dofinansowania robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany w takim przypadku dostosować prace projektowe do wymogów programu. Konieczna jest spójność dokumentacji

projektowej z audytami, a także zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”).”

Zmiana: „Opracowana dokumentacja będzie podstawą do złożenia przez Miasto Poznań wniosku o dofinansowanie realizacji robót budowlanych. Zatem Zamawiający w trakcie realizacji umowy **może przekazać** Wykonawcy do uwzględnienia w opracowywanym projekcie kryterium oceny (przyznawania punktów) wyboru projektów oraz program dotyczący konkursu o uzyskanie dofinansowania robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany w takim przypadku dostosować prace projektowe do wymogów programu. Konieczna jest spójność dokumentacji projektowej z audytami, a także zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”).”

- c. A.2.6. 3) “min. **60%**” na “min. **70%**” – zmiana zapisu:

Było: „W wyniku realizacji inwestycji termomodernizacyjnych wystąpi oszczędność energii pierwotnej min. 30% (preferowana jest oszczędność energii pierwotnej min. 60%),

Zmiana na: „W wyniku realizacji inwestycji termomodernizacyjnych wystąpi oszczędność energii pierwotnej min. 30% (preferowana jest oszczędność energii pierwotnej min. **70%**),”

- d. A.2.6. 9) dodano „**w tym w szczególności**”:

Było: „Każda z placówek charakteryzuje się inną budową, kubaturą czy stanem technicznym, a tym samym inną efektywnością energetyczną. Mając na uwadze opisany powyżej cel opracowania, wymaga się indywidualnego podejścia do każdej z placówek, które pozwala go osiągnąć, ale mając na uwadze poniższe założenia i wymagania, które muszą zostać wykonane:

Zmiana: Każda z placówek charakteryzuje się inną budową, kubaturą czy stanem technicznym, a tym samym inną efektywnością energetyczną. Mając na uwadze opisany powyżej cel opracowania, wymaga się indywidualnego podejścia do każdej z placówek, które pozwala go osiągnąć, ale mając na uwadze poniższe założenia i wymagania, które muszą zostać wykonane, **w tym w szczególności**

- e. B.I.1.d) dodano „**jeśli dotyczy**”:

Było: Świadectwo charakterystyki energetycznej

Zmiana: Świadectwo charakterystyki energetycznej (**jeśli dotyczy**).

- f. C. zawartość dokumentacji projektowej, fotowoltaika:

Było: - **projekt fotowoltaiki i montażu na dachach lub w innych odpowiednich miejscach,**

Zmiana: „- **projekt fotowoltaiki i montażu na dachach lub w innych odpowiednich miejscach uwzględniając dostosowanie ilości wytworzonej energii do potrzeb budynku (dobrać parametry instalacji, aby nie było konieczności sprzedaży**

energii np. poprzez wykorzystanie magazynu energii przy małej mocy instalacji PV lub ewentualnie jeśli jest możliwe instalacja off grid lub inne rozwiązanie)"

Zamawiający zamieszcza poprawione ujednolicone wzory: Umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968440987